- Accreditmo SINAL (Nº 0006)

- Notificato CE (0497)

Autorizzato Ministero Interno per;
 Resistenza e Reazione al fuoco;
 Estintori d'incendio

 Autorizzato Ministero Trasporti per: Caschi; Isotermia (ATP); Componenti auto

Qualificato TÜV Rheinland per: Type Approval - GS

Certificazione di prodotto

Certificazione Sistemi Aziendali

- Inspection - Expediting

05/06/96

CSI

VIALE LOMBARDIA, 20 20021 BOLLATE (MI)

> TEL. +39-2-38330.1 FAX +39-2-3503940 +39-2-38330.288/208

Spett.
F.LLI PIETRELLI Snc
VIII Strada 64
61031 BELLOCCHI DI FANO
(PESARO)

Piet/2/96

OGGETTO: PROVA DI ISOLAMENTO ACUSTICO SECONDO LA NORMA ISO 140/3 SU PORTA TAGLIAFUOCO IN LEGNO DENOMINATA SAHARA DELLA SOCIETA' PIETRELLI

Si dichiara che il cliente in oggetto ha fatto eseguire una prova di isolamento acustico presso il laboratorio CSI il giorno 31/05/96 secondo le norme ISO 140/3.

Dai risultati sperimentali della prova si desume che l'isolamento acustico del manufatto è il seguente:

dB 29(ventinove)

Si ricorda che lo stesso manufatto provato con la normativa UNI VVFF 9723 dallo stesso laboratorio è classificato

REI 45 (quarantacinque)

Pertanto il manufatto ottempera alle esigenze dei capitolati di legge per le costruzioni alberghiere.

In fede

G.E. CORAZZA

P.S. Seguirà rapporto ufficiale del laboratorio acustico.

IMO

CSP SOCIALE : MILANO, VIA MONTENAPOLEONE 23 CAP SOCIALE : Lim 1.000.000.000

CAP, SOCIALE : Lire 1.000.000.000 P. IVA E C. FISC.: 11360160151 IT